



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-TR.ПБ68.В.01851/23

Серия **RU** № **0477260**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208). Адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 14.04.2015 года. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskrb.ru.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОРГОВЫЙ ДОМ ХАС ЛИФТ». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 354000, Россия, Краснодарский край, город-курорт Сочи городской округ, город Сочи, улица Пластунская, дом 47а, офис 12. Основной государственный регистрационный номер 1182375024204. Телефон: +78622000105. Адрес электронной почты: info@tdhaslift.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** AME ELEVATOR MÜHENDİSLİK ASANSOR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED SİRKETİ Место нахождения (адрес юридического лица): Турция, Sakarya Mah. 5.Guler Sk. Banusoglu Is Merkezi Banusoglu Is Merkezi No: 4 Ic Kapi No: 417 Osmangazi/ Bursa. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Турция, Organize Sanayi Bolgesi 33. Cd. No: 12 Odunpazari / Eskisehir.

**ПРОДУКЦИЯ** Двери шахт лифтов с нормируемым пределом огнестойкости, с теплоизоляцией створок, без остекления, горизонтально-раздвижные, марки «AME»:  
- двухстворчатые центрального открывания типа АМЕ С-2 Е160;  
- двухстворчатые телескопические бокового открывания типа АМЕ Т-2 Е160;  
габаритными размерами: шириной проема в свету от 700 до 1300 мм, высотой проема в свету от 2000 до 2300 мм, с толщиной изоляции створок 25 мм, толщиной металла не менее 1,5 мм. Продукция изготовлена в соответствии с Технической документацией изготовителя. Серийный выпуск.

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 8431 31 000 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокола испытаний № ППБ-1649/11-2023 от 24.11.2023 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 08-ОС/06-02/23 от 21.02.2023 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68), подписавшие эксперты: Хаева Ирина Викторовна, Медведева Екатерина Александровна. Схема сертификации: 1с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** ГОСТ 30247.3-2002 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Двери шахт лифтов". Предел огнестойкости - Е160. Условия хранения: двери шахт лифтов должны храниться в сухих закрытых складских помещениях с естественной вентиляцией при температуре от плюс 5°C до плюс 40°C и относительной влажности воздуха не более 70% при температуре плюс 40°C. Срок сохранности до ввода в эксплуатацию - 2 года. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня приемки дверей шахт лифтов. Срок службы - 25 лет. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения с 02.02.2023 г. Договор уполномоченного лица № 01-23 от 17.04.2023 г.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 24.11.2023 **ПО** 23.11.2028

**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Грещин Николай Михайлович (Ф.И.О.)

Цидилов Алексей Владимирович (Ф.И.О.)